

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.11.2025

Sierpc, dnia 06.08.2025 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu”**

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza jako alternatywne i równoważne rozwiązanie, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (CC-GRP) w zakresie średnic DN600 i DN800?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania sieci kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (CC-GRP) w zakresie średnic DN600, jednocześnie informuje, że na odcinku objętym zamówieniem publicznym nie występuje kanalizacja deszczowa z rur o średnicy DN800.